

Entretenir sa pompe à chaleur

Qui fait quoi, et à quelle fréquence, pour garder une PAC performante pendant 15 à 20 ans.

4 points clés

1 tableau

5 points à cocher

L'ESSENTIEL

01 Au-delà de 2 kg de fluide frigorigène, un contrôle d'étanchéité périodique est réglementaire.

02 En dessous de ce seuil, une visite annuelle préserve les performances et la garantie constructeur.

03 Toute intervention sur le circuit frigorifique exige une attestation de capacité.

04 Un appareil encrassé consomme plus pour le même confort : le COP baisse sans prévenir.

QUI FAIT QUOI

Geste	Qui	Quand
Nettoyer les filtres	Vous	Tous les 1 à 2 mois
Rincer les ailettes extérieures	Vous	Entre deux visites
Entretien PAC air/eau	Professionnel QualiPAC	1 fois par an, à l'automne
Entretien PAC air/air	Professionnel QualiPAC	1 fois par an, avant l'été

À VÉRIFIER AVANT LA SAISON DE CHAUFFE

- ☐ Les filtres des unités intérieures sont propres
- ☐ Rien ne gêne l'unité extérieure : feuilles, herbes hautes, objets stockés
- ☐ Les condensats s'évacuent normalement
- ☐ Aucun bruit inhabituel ni baisse de performance
- ☐ Le carnet d'entretien est à jour et la prochaine visite planifiée

LE CONSEIL DE L'INSTALLATEUR

Rincez les ailettes extérieures à l'eau claire, jamais au nettoyeur haute pression qui les déforme. Près du littoral ou des champs, faites-le aussi entre deux visites.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

09 75 96 25 19 · contact@renovo-energies.fr

