Renovo ENERGIES

FICHE PRATIQUE · CONSEILS

# Climatisation à l'arrêt : les bons réflexes

Ce que vous pouvez vérifier seul, et ce qui relève de l'installateur.

4 points clés | 1 tableau | 5 points à cocher

## L'ESSENTIEL

**01** Après une coupure, laissez quelques minutes à l'appareil avant de conclure à une panne.

**02** En chauffage, un arrêt avec vapeur sur l'unité extérieure est souvent un dégivrage normal.

**03** Un disjoncteur se réarme une fois ; s'il ressaute, on n'insiste pas.

**04** Le circuit frigorifique est réservé à un professionnel titulaire de l'attestation de capacité.

## SYMPTÔME ET PREMIER RÉFLEXE

| Symptôme | Cause fréquente | Réflexe |
|---|---|---|
| **Rien ne s'allume** | Disjoncteur, piles | Vérifier, réarmer une fois |
| **Unité extérieure qui fume** | Dégivrage en hiver | Attendre quelques minutes |
| **Voyant ou code qui clignote** | Sécurité de l'appareil | Noter le code, appeler |
| **Air tiède, tuyaux givrés** | Manque de fluide possible | Arrêter, appeler |

## À NOTER AVANT D'APPELER L'INSTALLATEUR

- ☐ La marque, le modèle et l'année de pose de l'appareil
- ☐ Ce qui s'est passé juste avant : orage, coupure, canicule, vent fort
- ☐ La date du dernier entretien et le rapport de visite
- ☐ Le code erreur ou le nombre de clignotements du voyant
- ☐ Si le disjoncteur a sauté, et combien de fois

## LE CONSEIL DE L'INSTALLATEUR

> Photographiez l'écran ou le voyant au moment où le défaut apparaît : un code qui disparaît au redémarrage aide beaucoup le technicien à cibler son intervention.

**Un projet ? Visite technique et devis gratuits.**

09 75 96 25 19 · contact@renovo-energies.fr